

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radzynie Podlaskim

Radzyń Podlaski, 16.04.2026 r.

Znak sprawy: ONS.HK.903.7.10.2026

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzynie Podlaskim
ul. Wł. Sikorskiego 15a
21-300 Radzyń Podlaski

DECYZJA Nr: ONS.HK.9012.1.12.2026

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1, ust. 2 oraz art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416), art. 104 oraz art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), art. 22, art. 33 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2025 r., poz. 1675) oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radzynie Podlaskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badania próbek wody basenowej pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 07.04.2026 r.:

- sprawozdania z badań wody nr: 3517/04/26 oraz 3518/04/26 z dnia 13.04.2026 r. otrzymane w dniu 16.04.2026 r. z Pływalni Krytej AQUA MIŚ ul. Wł. Sikorskiego 15a w Radzynie Podlaskim

stwierdza

**brak przydatności wody do kąpieli w niecce rekreacyjnej na Krytej Pływalni „AQUA MIŚ”
ul. Wł. Sikorskiego 15a w Radzynie Podlaskim**

oraz nakazuje:

- wyłączyć z eksploatacji nieckę rekreacyjną do czasu uzyskania pozytywnych wyników badania wody;
- obiekt w wyraźny sposób oznakować zakazem korzystania z kąpieli;
- podjąć skuteczne działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego obiektu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym, a wyniki badań wody przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Radzynie Podlaskim;
- poinformować użytkowników pływalni o stwierdzonych przekroczeniach, zgodnie z § 7 powyżej przywołanego rozporządzenia;
- przeprowadzić postępowanie wyjaśniające przyczynę powstałego zanieczyszczenia wody i przedłożyć wyniki dokonanych ustaleń.

III. Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radzynie Podlaskim zezwala na: utrzymywanie wewnętrznej instalacji niecki rekreacyjnej w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania. Ponowne dopuszczenie niecki rekreacyjnej do użytkowania nastąpi po uzyskaniu pozytywnych wyników badań próbek wody.

IV. Decyzji niniejszej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 §1 kpa z uwagi na ochronę zdrowia i życia ludzkiego.

Nie wykonanie decyzji spowoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2026 r., poz. 268)

UZASADNIENIE

Badania laboratoryjne próbki wody basenowej pobranych w dniu 07.04.2026 r., w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z harmonogramem z Pływalni Krytej „AQUA MIŚ” ul. Wł. Sikorskiego 15a w Radzynie Podlaskim wykazały zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody, co potwierdzają następujące analizy wody:

- 1856/1-1/0452/04/26 – niecka rekreacyjna część płytka – *Pseudomonas aeruginosa* 14 jtk/100 ml (niepewność: 7-21) – wartość dopuszczalna: 0 jtk/100ml;
- 1857/1-1/0452/04/26 – niecka rekreacyjna część głęboka – *Pseudomonas aeruginosa* 53 jtk/100 ml (niepewność: 29-97) – wartość dopuszczalna: 0 jtk/100ml

Przedmiotowe przekroczenia jednoznacznie wskazują, że woda nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230). Badania zostały wykonane przez Laboratorium Usługowo – Badawcze „BIOCHEMIK” Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 21-400 Łuków, numer akredytacji: AB 400.

Bakterie *Pseudomonas aeruginosa* są wskaźnikiem prawidłowego przebiegu poszczególnych etapów procesu uzdatniania wody. Mogą się one namnażać na materiale filtracyjnym (filtry piaskowe i węglowe) oraz wywoływać różne postaci zakażeń. Kolonizują one uszkodzone obszary skóry, błon śluzowych i gałki oczne - głównie po uszkodzeniach pourazowych. Kontakt ze skażoną wodą może powodować zapalenie mieszków włosowych i zapalenie ucha środkowego. Należy sprawdzić wszystkie urządzenia wchodzące w skład obiektu, szczególnie dotyczy to filtrów. Filtry powinny być przepłukane i poddane dezynfekcji.

W związku ze stwierdzeniem obecności bakterii *Pseudomonas aeruginosa* niezbędne jest natychmiastowe wyłączenie z eksploatacji niecki rekreacyjnej na Krytej Pływalni „AQUA MIŚ” ul. Wł. Sikorskiego 15a, w Radzynie Podlaskim. Korzystanie z tej niecki stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia osób korzystających z kąpielii. W opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radzynie Podlaskim wskazane jest przeprowadzenie profilaktycznych działań w obrębie całego obiektu. Wynika to z niewielkich odległości w lokalizacji poszczególnych niecek oraz faktu, że od chwili pobrania upłynął czas, w którym zanieczyszczenie mogło zostać rozniesione przez osoby korzystające.

W przypadku gdy naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu - art. 27 ust. 2. ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Natomiast w oparciu o treść przepisu art. 108 § 1. kpa decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego. Z uwagi na ochronę zdrowia ludzkiego w związku ze stwierdzeniem obecności bakterii *Pseudomonas aeruginosa* w badanych próbkach wody zasadnym było nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności niniejszej decyzji.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do **Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie**. Odwołanie powinno być wniesione za pośrednictwem **Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radzynie Podlaskim** w terminie **14 dni** od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, w wyniku czego brak będzie możliwości weryfikacji decyzji w administracyjnym toku instancji oraz zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego”.

Alicja Wójtowicz

**Z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Radzynie Podlaskim
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego**

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski
3. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
4. aa

Sporządził: RK; Sekcja Higieny Komunalnej
Sprawdził: AKK; Sekcja Higieny Komunalnej